

Commune 45330 TRINAY

C.I.S. 1 ARTENAY

S/Commune -

C.I.S. 2 ASCHÈRES-LE-MARCHÉ  
NEUVILLE-AUX-BOIS  
CHEVILLY  
CHILLEURS-AUX-BOIS

Implantation Voie publique

Numéro 5003

Type Réserve Incendie bâche  
souple

Etat	En service Conforme	Anomalies	Accès	Signalisation
	✓	✓	✓	i

Mise en service le 28/01/2021

Attestation 

Dernier Ctrl. Tech.

\_\_/\_\_/\_\_

Matin

(Autre acteur)

Dernière Reco.  
Opé.

06/10/2024

Document(s) Adresse Rue de Saint Lyé  
Lieu-dit Bouilly

Accessibilité

Aménagements

Vannes de coupure

Localisations	Parcelle :	
	Position SIG X :	622 183,46
	Position SIG Y :	6 775 576,40

## Volume et réalimentation

Volume 120 m3

Réalim.  m3/hsur réserve 

Avec aire d'aspiration aménagée

Lignes d'aspiration 01 x 100

Accès Fourgon Pompe (FPT)

## Observations

Anomalies répertoriées

Autres anomalies

## Commentaire général

réserve incendie de 120 M3 mise en place en 2021

