

Commune	45330 TRINAY	C.I.S. 1	ARTENAY	
S/Commune	-	C.I.S. 2	ASCHÈRES-LE-MARCHÉ NEUVILLE-AUX-BOIS CHEVILLY CHILLEURS-AUX-BOIS	
Implantation	Voie publique			
Numéro	5007	Type	Réserve Incendie bâche souple	
Etat	En service Conforme	Anomalies	Accès	Signalisation
Mise en service le	16/06/2023	Attestation	☒	
Dernier Ctrl. Tech.	__/__/__	Matin	(Autre acteur)	
Dernière Reco. Opé.	06/10/2024			
Adresse		Rue du Château d'Eau angle rue de la Borde Chausson, Lieu-dit Mézières		
		Accessibilité		
Aménagements		Vannes de coupure		
- 1 PI Bleu				
Localisations	Parcelle :			
	Position SIG X :	623 654,58		
	Position SIG Y :	6 776 740,07		
Volume et réalimentation				
Volume 120 m3				
Réalim. ☐ m3/h sur réserve ☐				
Avec aire d'aspiration aménagée				
Lignes d'aspiration 01 x 100				
Accès Fourgon Pompe (FPT)				
Observations				
Anomalies répertoriées		Autres anomalies		
Commentaire général				
REALISEE SUR UN TERRAIN COMMUNAL EN 2023 POUR COMPLETER LA PROTECTION INCENDIE				

